

Прокуратура Антроповского района на основании публикации в средствах массовой информации, с привлечением специалиста управления Роспотребнадзора по Костромской области, провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что вода, подаваемая ресурсоснабжающей организацией жителям п. Антропово и с. Палкино Антроповского муниципального округа не соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в частности, не соответствует мутность, цветность, железо и марганец.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор района 09.04.2025 в адрес руководителя ресурсоснабжающей организации внес представление, которое 07.05.2025 рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации 24.04.2025 возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

В целях устранения выявленных нарушений в настоящее время на станциях обезжелезивания выполнены ремонтные работы, качество питьевой воды, подаваемой в жилые дома, восстановлено.